Certificado de Ensayos

Organismo Notificado Nº 1292
DPC 89/106/CEE

EMPRESA	Stilcondal S.A.
DIRECCIÓN	Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	13_00927-3

CAJÓN DE PERSIANA Ref: " 155 TN ALU"

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «Usb»	UNE EN ISO 10077-2:2012 2,3 W/m^2K



Materiales	Conductividad Térmica (W/mK)
PVC	0,17
Aluminio	160
Mohair	0,14

Fecha de emisión 20 de Marzo de 2013

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma integra.

tecnalia Inspiring Business
Fdo: Miguel Mateos
Resp. Laboratorio Térmica- Acústica