



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5

20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) Tel.: 943 816800 - Fax: 943 816074 Email: cidemco@cidemco.es http://www.cidemco.es

EMPRESA

Stilcondal S.A.

DIRECCIÓN

Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Nº CERTIFICADO

13565

CAJÓN DE PERSIANA DE ALUMINIO (1.200 x 210) mm **REF.: «CAJÓN EXTRUSION 210»**

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo según UNE-EN ISO 140-3:1995


Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	22,1	± 1,6
125	28,9	± 1,6
160	25,9	± 1,6
200	27,6	± 1,6
250	26,2	± 1,6
315	25,1	± 1,0
400	27,4	± 1,0
500	28,5	± 0,8
630	30,7	± 0,8
800	31,5	± 0,8
1.000	32,2	± 0,8
1.250	31,8	± 0,4
1.600	31,1	± 0,4
2.000	33,7	± 0,4
2.500	34,3	± 0,4
3.150	36,3	± 0,4
4.000	37,7	± 0,4
5.000	39,2	± 0,4

Índice de aislamiento a ruido aéreo:

 $R_A = 32 dBA$

Índice ponderado de reducción sonora:

 $R_W(C;C_{tr}) = 32 (-1;-2) dB$



FECHA 4 de mayo de 2006

Este documento no tiene validez sin el inform e de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensavo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo en este Centro en la fecha indicada y no imp calidad de la producción

se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) lican una característica de constancia en la Fdo: Asier Maiztegi Director Opto, Construcción

stilcondal www.stilcondal.com