cidemco tecnalia

Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

**ORGANISMO NOTIFICADO**

**nº 1239**

# Certificado de Ensayos

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **Stilcondal S.A.** |
| **DIRECCIÓN** | **Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)** |
| **Nº CERTIFICADO** | **22186** |

## CAJON PVC + ALUMINIO 155 REGILUX (POLIESTIRENO)

| ENSAYO | RESULTADO ($W/m^2K$) |
|---|---|
| DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008) | **1,4** |




| | |
|---|---|
| *PANEL AISLANTE* | *Conductividad, λ = 0,033 W/mK* |
| *PVC* | *Conductividad, λ = 0,17 W/mK* |
| *Mohair* | *Conductividad, λ = 0,14 W/mK* |

**FECHA** **12 de Mayo de 2009**

Todas las cotas están en mm. Se ha considerado que el cajón de persiana está en contacto con un material de relleno de 60mm de espesor s/ UNE EN 12412-4:2005, simulando un perfil de ventana. La modificación de esta cota puede cambiar el coeficiente de transmisión térmica, U.

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

cidemco tecnalia

Fdo: Sergio Saiz
Resp. Area Energía y Medioambiente