cidemco tecnalia

Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO NOTIFICADO

nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	**Stilcondal S.A.**
DIRECCIÓN	**Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)**
Nº CERTIFICADO	**22193**

CAJON PVC + ALUMINIO 185 REGIBLOCK (POLIESTIRENO)

ENSAYO	RESULTADO (W/m^2K)
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	**1,6**



PANEL AISLANTE	*Conductividad, λ = 0,033 W/mK*
PVC	*Conductividad, λ = 0,17 W/mK*
Mohair	*Conductividad, λ = 0,14 W/mK*

FECHA **12 de Mayo de 2009**

Todas las cotas están en mm. Se ha considerado que el cajón de persiana está en contacto con un material de relleno de 60mm de espesor s/ UNE EN 12412-4:2005, simulando un perfil de ventana. La modificación de esta cota puede cambiar el coeficiente de transmisión térmica, U.

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: Sergio Saiz
Resp. Area Energía y Medioambiente