stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA
Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

Certificado de Ensayos

EMPRESA Stilcondal S.A.
DIRECCION Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs
08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO 19185

CAJÓN DE PERSIANA DE ALUMINIO
(1.200 x 245) mm
REF. «LUXEBOX»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 2
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, ENSAYO DE SEGURIDAD (UNE-EN 12211:2000)	P_3= 2.600 Pa

FECHA 18 de septiembre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

CIDEMCO · CENTRO TECNOLOGICO · CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA

Fdo: Aitor Maiztegi
Director Dpto. Construcción